

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง Monitor temp selector (RS-219-4602&TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602& TIS80003000) Verify

Maker : ..... Model : .....

Working rang : ..... Date of verify : .....

เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ: ..... Calibration acceptance : .....

ตารางที่ 1 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK1 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 2 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK2 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง Monitor temp selector (RS-219-4602&TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602& TIS80003000) Verify

ตารางที่ 3 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK3 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 4 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK4 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 5 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK5 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง Monitor temp selector (RS-219-4602&TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602& TIS80003000) Verify

ตารางที่ 6 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK6 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 7 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK7 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 8 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK8 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

รายงานผลการทวนสอบเครื่อง Monitor temp selector (RS-219-4602&TIS80003000)

Report of analytical monitor temp selector (RS-219-4602& TIS80003000) Verify

ตารางที่ 9 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK9 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 10 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK10 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ตารางที่ 11 บันทึกผลการ verify ช่องสัญญาณที่ TK11 ของเครื่อง RS-219-4602

verify value		verify value before adjustment	
% Test	Test value (C <sup>o</sup> )	Meas. Value (C <sup>o</sup> )	Error (C <sup>o</sup> )
6.4	-100		
25	192		
50	585		
75	977		
100	1370		

ผู้ทำการทวนสอบ .....

รับรองผลโดย .....

...../...../.....

...../...../.....