ใบตรวจรับสินค้า : เฟรมบล็อกแก้วปูพื้น

วันที่

ชื่อสินค้า เฟรมบล็อกแก้วปูพื้น

Lot No./ PO.No.

Supplie Name

ขนาดสินค้าที่ตรวจรับ

จำนวนสินค้าทั้งหมด : จำนวนสินค้าที่สุ่มตรวจ (ชุด)

ภาพตัวอย่างของสินค้า







* ตำแหน่ง A คือ ด้านขอบบล็อกแก้ว ส่วนบนของเฟรมทั้งหมด

* ตำแหน่ง B คือ ด้านขอบบล็อกแก้ว ส่วนด้านล่างของเฟรมทั้งหมด

* ตำแหน่ง C คือ ชิ้นส่วนรับบล็อกแก้ว ส่วนของเฟรมทั้งหมด

* ตำแหน่ง D คือ ขอบเหล็กโดยรอบเฟรม

รายละเอียดสินค้ามาตรฐาน และ คุณสมบัติสินค้าที่ตรวจรับ

ชื่อรุ่น	ขนาดของสินค้า	ขนาดช่องรับบล็อกแก้ว		สภาพภายนอก			
	W x L x H (mm.)	W1 x L1 (mm.)	W2 x L2 (mm.)	ตำแหน่ง A	ตำแหน่ง B	ตำแหน่ง C	ตำแหน่ง D
2x2	475 x 475 x 58	195 x 195	155 x 155	สภาพรวมไม่บิดเบี้ยว ไม่มีสนิม ไม่มีรูพรุนเนื่องจากการหล่อเหล็กไม่เต็ม ความหนาของเหล็กสม่ำเสมอ			
3x5	685 x 1105 x 58	195 x 195	155 x 155	สภาพรวมไม่บิดเบี้ยว ไม่มีสนิม ไม่มีรูพรุนเนื่องจากการหล่อเหล็กไม่เต็ม ความหนาของเหล็กสม่ำเสมอ			
4x4	895 x 985 x 58	195 x 195	155 x 155	สภาพรวมไม่บิดเบี้ยว ไม่มีสนิม ไม่มีรูพรุนเนื่องจากการหล่อเหล็กไม่เต็ม ความหนาของเหล็กสม่ำเสมอ			

การตรวจรับสินค้าที่ส่งมาจริง

ตัวอย่างที่	ขนาดของสินค้า	ขนาดช่องรับบล็อกแก้ว		สภาพภายนอก (ทำเครื่องหมาย / กรณีผ่าน หรือ x กรณีไม่ผ่านมาตรฐาน พร้อมระบุรายละเอียด)			
	W x L x H (mm.)	W1 x L1 (mm.)	W2 x L2 (mm.)	ตำแหน่ง A	ตำแหน่ง B	ตำแหน่ง C	ตำแหน่ง D

หมายเหตุ :

1. ให้สุ่มตรวจจำนวน 10% ของจำนวนสินค้าทั้งหมด
2. ขนาดของสินค้าให้วัดอย่างน้อย 2 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย *(ขนาดของสินค้าทุกตำแหน่งให้ +/- กว่าขนาดมาตรฐานได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร)*
3. ขนาดช่องรองรับบล็อกแก้ว ให้วัดอย่างน้อย 25% ของจำนวนช่อง แล้วหาค่าเฉลี่ย (คือ เฟรม 2x2 ให้วัดขนาดช่องอย่างน้อย 1 ช่อง , เฟรม 4x4 จำนวน 4 ช่อง, เฟรม 3x5 จำนวน 4 ช่อง)

ผู้ตรวจรับสินค้า

สรุปผลการตรวจรับ